GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI
2014 M. VIDUTINĖS VERTĖS

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiologiniai																	Toksiniai																													
																																Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiac. aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Koliformės bakterijos sk. 100 ml	Žarninės lazdelės (*E.coli*) sk. 100 ml	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formazinę)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Kalis, mg/l	Bendroji geležis, µg/l	Aluminis, µg/l	Manganas, µg/l	Nitritas, mg/l (pagal NO_2)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb)Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas, µg/l	Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l	Haloformų suma, µg/l	Benzpirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma, µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas, µg/l	Kiti pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6.5 - 9.5	4	2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6.5 - 9.5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Pakruojo vandenvietė (po nugeležinimo)	0	0	0					0,5							<19	<0,16					0,06		<0,17	<6	<0,13	<0,19	<0,11	<0,12	<0,15	0,26	<0,14	<0,16	<0,92	<2,75	<9,3	<0,004	<0,1	<0,25						
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“	0	0		7,60	0,26	792	<0,03																																							
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“	0	0		7,60	0,18	789	<0,03																																							
Pakruojo m. ligoninės valgykla	0	0		7,60	0,36	793	<0,03																																							
Linkuvos m. gimnazija	0	0	0	7,60	1,91	724	<0,03	1,2							45	<0,16																														
Klovainių mstl., gręžinys (po nugeležinimo)	0	0	0					0,6					30,8		<19	<0,16	<0,14	<0,02	<2,88	0,26	0,07	<4	<0,17	<6	<0,13	<0,19	<0,11	<0,12	<0,15	0,89	<0,14	<0,16	<0,92	<2,75	<9,3	<0,004	<0,1	<0,25	<0,005	<0,008	<0,006	<0,008	<0,01	<0,01
Klovainių mstl., mokykla	0	0		7,55	0,49	749	<0,03																																							
Pamūšio k. (Klovainių sen.) gyventojas	0	0	0	7,40	0,68	800	0,050	1,6							20	<0,16																														
Petrašiūnų k. vaikų darželis	0	0	0	7,50	1,32	751	<0,03	1							43	<0,16																														
Sosdvario k. gyventojas	0	0	0	7,40	26,63	1081	0,47	2,10		323					919	<0,16	29,60																													
Balsių k. pagrindė mokykla	0	0	0	7,60	19,55	746	0,19	0,80							539	<0,16																														
Vaišvydžių k. gyventojas	0	0	0	7,40	0,28	874	0,15	1,10							27	<0,16	<0,14																													
Rozalimo mstl., gręžinys			0					3,90							1144	<0,16	26,10				0,05		<0,17	<6	<0,13	<0,19	<0,11	<0,12	<0,15	<0,2	<0,14	<0,16	<0,92	<2,75	<9,3	<0,004	<0,1	<0,25						
Rozalimo mstl., darželis	0	0		7,25	34,10	1049	0,66																																							

Žvirblonių k. darželis	0	0	0	7,35	1,59	887	<0,03	3,20							91,00	<0,16																																	
Plaučiškių k. gyventojas	0	0	0	7,30	2,56	859	<0,03	3,50							50	<0,16																																	
Šukionių k. gyventojas	0	0	0	7,40	0,41	851	<0,03	2,90							52,00	<0,16																																	
Šukionių k. mokykla	0	0	0	7,40	63,20	843	0,54	4,10							1452	<0,16																																	
Lygumų mstl., mokykla	0	0	0	7,50	136	664	0,26	2,30							7699	0,99																																	
Iš Degučių k. gyventojo	0	0	0	7,45	2,77	761	<0,03	2,50							32	<0,16																																	
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) gyventojas	0	0	0	7,40	0,89	818	<0,03	1,50							27	<0,16																																	
Stačiūnų k. mokykla	0	0	0	7,40	19,75	709	0,31	1,80							775	<0,16	21,30																																
Degesių k. mokykla	0	0	0	7,70	1,45	633	<0,03	1,10							<19	<0,16																																	
Gedučių k. gyventojas	0	0	0	7,60	17,59	609	0,13	0,80							935	<0,16	12,30																																
Linksmučių k. gyventojas	0	0	0	7,35	4,29	876	0,48	2,60							220	<0,16																																	
Mikniūnų k. gyventojas	0	0	0	7,45	14,80	1368	0,40	0,90		709					765	<0,16	26,00																																
Draudelių k. gyventojas	0	0	0	7,60	64,40	1189	0,47	1,20		516					2763	<0,16	75,30																																
Pašvitinio mstl., vid.. mokykla	0	0	0	7,55	1,97	841	<0,03	0,50							82	<0,16																																	
Iš Žeimelio mstl, darželio	0	0	0	7,50	0,67	1225	<0,03	0,30		420					32	<0,16																																	
Iš Guostagalio k. gyventojo	0	0	0	7,75	25,74	648	0,62	2,80							410	<0,16	26,20																																
Iš Grikpėdžių k. gyventojo	0	0	0	7,45	0,58	1055	<0,03	3,00		332					<19	<0,16																																	
Medikonių k. gyventojas	0	0	0	7,30	35,70	907	0,61	5,80							867	<0,16	30,60																																

* - neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius "0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio ribinis mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje "neišaugo".

Skaičius "0" nurodo, kad haloformų sumos rezultatas - "nerasta".