UAB „Pakruojo vandentiekis“ GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI
2017 M. VIDUTINĖS VERTĖS

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiologiniai			Indikatoriniai																		
																		Radiologiniai rodikliai				
	Koliforminės bakterijos sk. 100 ml	Žarninės lazdelės (*E.coli*) sk. 100 ml	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formaziną)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4^+)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Kalis, mg/l	Bendroji geležis, µg/l	Aliuminis, µg/l	Manganas, µg/l	Radono tūrinis aktyvumas Bq/l	Tričio tūrinis aktyvumas Bq/l	Visuminis alfa aktyvumas Bq/l	Visuminis beta aktyvumas Bq/l	Visuminis beta aktyvumas Bq/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6.5 - 9.5	4	2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	100	100	0,1	1,0	1,0
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6.5 - 9.5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	100	100	0,1	1,0	1,0
Pakruojo vandenvietė (po nugeležinimo)			0					<0,8		145						<1,7						
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“	0	0		7,5	0,19	686	<0,03								<39							
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“	0	0		7,5	0,27	680	<0,03								<39							
Pakruojo vaikų darželis „Varpelis“	0	0		7,5	0,41	683	<0,03								<39							
Linkuvos m. gimnazija	0	0	0	7,5	4,7	620	0,04	<0,8		122					54	4,3		2,7	2,0	0,1	0,1	0,44
Linkuvos m. vandenvietė (po nugeležinimo)	0	0	0				0,14								0,02		21					
Klovainių mstl., mokykla	0	0	0	7,6	0,9	642	<0,03	<0,8		114					53	<1,7						
Pamūšio k. (Klovainių sen.) S. Budrienės IĮ „Vėdrūnė“ parduotuvė	0	0	0	7,4	0,31	669	<0,03	<0,8		162					39	4,7						
Petrašiūnų k. vaikų darželis	0	0	0	7,4	0,22	641	0,11	<0,8		132					<39	15						
Sosdvario k. vandenvietė	0	0	0	7,4	32,2	944	0,48	0,8		354					3104	<1,7						
Balsių k. pagrindė mokykla	0	0	0	7,6	30,5	644	0,32	<0,8		112					2882	<1,7						
Vaišvydžių k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,66	761	0,16	<0,8		192					126	2,5						
Rozalimo mstl., vandenvietė			0					2,7		182						<1,7						
Rozalimo mstl., darželis	0	0	0	7,3	27,9	908	0,61								2839							
Žvirblonių k. darželis	0	0	0	7,3	0,47	708	<0,03	1,8		170					<39	<1,7						
Plaučiškių k. UAB „KANRUGĖ“ parduotuvė	0	0	0	7,3	0,26	750	<0,03	1,7		138					<39	17						
Šukionių k. UAB „Žygrugė“ parduotuvė	0	0	0	7,3	0,4	725	<0,03	2,1		133					<39	<1,7						

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Toksiniai																										
																Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiac. aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Nitritas, mg/l (pagal NO_2^-)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3^-)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb)Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas, µg/l	Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l	Haloformų suma, µg/l	Benzpirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma, µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas, µg/l	Kiti pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Pakruojo vandenvietė (po nugeležinimo)																											
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“																											
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“																											
Pakruojo vaikų darželis „Varpelis“																											
Linkuvos m. gimnazija																											
Linkuvos m. vandenvietė (po nugeležinimo)																											
Klovainių mstl., mokykla																											
Pamūšio k. (Klovainių sen.) S. Budrienės IĮ „Vėdrūnė“ parduotuvė																											
Petrašiūnų k. vaikų darželis																											
Sosdvario k. vandenvietė																											
Balsių k. pagrindė mokykla	<0,08	<6,8	<0,47	0,2	<4,0	0,001	<6,0	<2,8	<1,5	1,94	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<6,2	<4,9	<0,007	<0,04	<0,25	0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,02	<0,056
Vaišvydžių k. vandenvietė																											
Rozalimo mstl., vandenvietė																											
Rozalimo mstl., darželis																											
Žvirblonių k. darželis																											
Plaučiškių k. UAB „KANRUGĖ“ parduotuvė																											
Šukionių k. UAB „Žygrugė“ parduotuvė																											

Šukionių k. mokykla	0	0	0	7,4	56,8	737	0,43	2,9		127				6199	<1,7							<0,04	<7,8	0,52	0,2	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	1,00	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<0,7	<1,6	<2,9	<0,007	<0,08	<0,25	0,008	<0,009	<0,009	<0,02	<0,022	<0,022
Lygumų mstl., mokykla	0	0	0	7,5	117	577	0,16	1,7		20,1				15599	<1,7																																	
Degučių k. A. Ramulionio IĮ parduotuvė	0	0	0	7,3	0,77	662	0,07	2,3		80,5				<39	<1,7																																	
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) vandenvietė	0	0	0	7,3	0,53	690	<0,03	0,9		101				46	<1,7																																	
Stačiūnų k. mokykla	0	0	0	7,4	15,3	618	0,29	1,6		80,7				1008	<1,7																																	
Degesių k. mokykla	0	0	0	7,4	0,11	538	<0,03	<0,8		66				<39	3,1																																	
Gedučių k. vandenvietė	0	0	0	7,8	26,8	516	0,13	<0,8		54,7				2816	<1,7																																	
Linksmučių k. gyventojas	0	0	0	7,4	4,5	755	0,45	2,5		153				619	<1,7																																	
Mikniūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,4	16,5	1222	0,37	1,7		480				1793	<1,7		3,7	1,3	0	0,1	0,39																											
Draudelių k. gyventojas	0	0	0	7,4	18	1116	0,42	1,5		405				1907	11		1,4	2	0	0,1	0,34	<0,08	<6,8	0,78	0,3	<4,0	0,001	<6,0	<2,8	<1,5	0,41	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<6,2	<4,9	<0,007	<0,04	<0,25	0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,02	<0,056
Pašvitinio mstl., vid.. mokykla	0	0	0	7,5	17,4	721	0,18			228				1354	5		3,7	<2	0,1	0,1	0,45																											
Iš Žeimelio mstl, darželio	0	0	0	7,4	0,51	1265	<0,03	0,8		963				50	5,2																																	
Guostagalio k. seniūnija	0	0	0	7,4	13,3	554	0,59	2,5		27,4				2785	3,3																																	
Grikpėdžių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,37	900	<0,03	2,2		359				39,5	3,8																																	
Medikonių k. Žalgirio ŽŪB administracinis pastatas	0	0	0	7,2	24,00	795	0,54	2,3		207				2825	2,5																																	

* - neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius "0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio ribinis mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje "neišaugo".

Skaičius "0" nurodo, kad haloformų sumos rezultatas - "nerasta".