UAB „Pakruojo vandentiekis“ GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI 2018 M. VIDUTINĖS VERTĖS

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiologiniai			Indikatoriniai														Radiologiniai rodikliai		Toksiniai															Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiacikliai aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Koliforminės bakterijos sk. 100 ml	Žarninės lazdelės (*E.coli*) sk. 100 ml	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formaziną)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH^+_4)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Spalva, mg/l Pt	Bendroji geležis,µg/l	Aliuminis, µg/l	Manganas, µg/l	Indikacinė dozė, mSv	Tritis, Bq/l	Nitritas, mg/l (pagal NO_2)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb)Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas,µg/l	Tetrachloretenas ir trichloretenas,µg/l	Haloformų suma,µg/l	Benzo(a)pirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma,µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas,µg/l	Kiti pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6,5 - 9,5	4	2500	0,50	5,0	250	250			200	30	200	200	50	0,10	100	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6,5 - 9,5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,10	100	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Pakruojo vandenvietė (po nugeležinimo)			0	7,5		768	<0,04	1	27	167	82	36	34		17,7		14	<0,10	1,9	<0,2	<1,0				<0,001		<1,0						<0,1													
Pagrindinė mokykla „Žemyna“	0	0		7,3	0,3	734									54																															
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“	0	0		7,5	0,2	736									12																															
Pakruojo vaikų darželis „Varpelis“	0	0		7,4	0,3	734									43																															
Linkuvos m. darželis	0	0	0	7,5	0,4	676	<0,04								55		4,76																													
Linkuvos m. vandenvietė (po nugeležinimo)				7,4		725	<0,02	2,47	21	142	75	34	35							<0,2	<1,0				0,06		<1,0			2		<2,0														
Klovainių mstl., vandenvietė																											<2,8																			
Klovainių mstl., mokykla	0	0	0	7,5	0,6	690	<0,04								48		1,35																													
Pamūšio k. (Klovainių sen.) vandenvietė																											<2,8																			
Pamūšio k. (Klovainių sen.) S. Budrienės IĮ „Vėdrūnė“ parduotuvė	0	0	0	7,5	0,3	739	<0,04								13,8		<0,5																													
Petrašiūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,2	705	<0,04								34		1,16	<0,1	1,4	<0,08	<6,8	0,47	0,24	<4,0	0,003	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	1,43	0,15	<2,9	<1,0	<6,2	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,022	<0,056
Sosdvario k. vandenvietė	0	0	0	7,5	38	1012	0,52			298					3581		38,3										<2,8																			
Balsių k. pagrindė mokykla	0	0	0	7,5	44,3	699	0,17								3148		40,4																													
Vaišvydžių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,9	954	0,23								127		17,4										<2,8																			
Rozalimo mstl., vandenvietė			0	7,05		1016	0,08	1,15	18	166			51	9	70,1	78	46	<0,10	1,5	<0,2	<1,0	0,13	0,316	<0,02	<0,01	<0,02	<3,0	<1,0	<0,3	<5,0	<3,0	<4,0	<0,25	<3,0	<2,2	<2,3		<0,02		<2,0	<0,025	<0,03	<0,025	<0,03		
Rozalimo mstl., mokykla	0	0		7,3	37	941	0,33								2428																															
Žvirblonių k. vandenvietė															179		23,3																													
Žvirblonių k. darželis	0	0	0	7,4	2,1	835	<0,04								219		134																													
Plaučiškių k. vandenvietė			0				<0,04										9,01	<0,10	<0,9	<0,08	<6,8	<0,47	0,11	<4,0	0,006	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	0,95	0,15	<2,9	<1,0	<6,2	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,022	<0,056

Plaučiškių k. IĮ „Gastinga“ parduotuvė	0	0		7,2	0,4	811									85																															
Šukionių k. vandenvietė																											<2,8																			
Šukionių k. UAB „Žygrugė“ parduotuvė	0	0	0	7,3	0,4	796	<0,04								194		3,63																													
Šukionių k. mokykla	0	0	0	7,4	84,2	792	0,5								8296		150																													
Lygumų mstl., vandenvietė	0	0	0	7,4	3,3	641									765												<2,8																			
Lygumų mstl., mokykla	0	0		7,4	134	624									14498																															
Degučių k. A. Ramulionio IĮ parduotuvė	0	0	0	7,2	0,3	716	<0,04								23		<0,5																													
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) vandenvietė	0	0	0	7,4	0,6	755	0,07								64		1,79										<2,8																			
Stačiūnų k. daugiafunkcinis centras	0	0	0	7,3	13,5	660	0,35								1404		13,9																													
Degėsių k. vandenvietė																											<2,8																			
Degėsių k. parduotuvė	0	0	0	7,5	0,2	594	<0,04								23,1		0,8																													
Gedučių k. vandenvietė	0	0	0	7,8	14,8	562	0,13								3115		64,3										<2,8																			
Linksmučių k. vandenvietė			0				0,46								489		18,7	<0,10	<0,9	<0,08	<6,8	<0,47	0,1	<4,0	0,004	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	1,23	<0,025	<2,9	<1,0	<6,2	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,022	<0,056
Linksmučių k. gyventojas	0	0	0	7,4	19,6	804	0,47	3,4							2466		30			<0,01	<0,5																									
Mikniūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,3	11,2	1270	0,45								1637		41,4										<2,8																			
Draudelių k. gyventojas	0	0	0	7,3	6,3	1173	0,49			415					756		20,6																													
Pašvitinio mstl., vandenvietė																											<2,8																			
Pašvitinio mstl., pagrindinė mokykla	0	0	0	7,5	0,4	784	<0,04								52		6,55																													
Žeimelio mstl, vandenvietė				7,6			0,21	<0,8									12,3										<2,8																			
Žeimelio mstl, darželis	0	0	0	7,5	0,8	1134	<0,04			477					32		16,5																													
Guostagalio k. vandenvietė																											<2,8																			
Guostagalio k. MB „Pas Daivą“ parduotuvė	0	0	0	7,6	12	606	0,58								2995		63																													
Grikpėdžių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,2	963	<0,04			305					18,6		4,67										<2,8																			
Medikonių k. gręžinys																											<2,8																			
Medikonių k. Žalgirio ŽŪB parduotuvė	0	0	0	7,4	20,7	851	0,56								2740		48,7																													

Langelio spalva "   " nurodo, kad analitė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius "0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio ribinis mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje "neišauga".