UAB „Pakruojo vandentiekis“ GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI
2021 M. VIDUTINĖS VERTĖS

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiniai rodikliai		Indikatoriniai rodikliai													Parametrai	
	Žarninės lazdelės (*E.coli*) sk. 100 ml	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Koliforminės bakterijos sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai	Drumstumas, NTU	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4^+)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Natris, mg/l	Spalva, mg/l Pt	Bendroji geležis,µg/l	Aliuminis, µg/l	Manganas, µg/l	Indikacinė dozė, mSv	Tritis, Bq/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6,5 - 9,5	4	2500	0,50	5,0	250	250	200	30	200	200	50	0,10	100
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6,5 - 9,5		2500	0,5	5,0	250	250	200		200	200	50	0,10	100
Pakruojo vandenvietė	0	0	0	7,6	0,3	700	<0,05	0,8	24,3	131	32	2	7,57	6,3	1,8	<0,1	0,9
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“	0		0	7,6	0,3	686											
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“	0		0	7,4	0,3	664											
Linkuvos m. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,4	635	<0,05	<0,8	17,8	109	30	2	7,87	153	4,52	<0,1	<0,8
Linkuvos m. darželis	0		0	7,7	0,6	627											
Klovainių mstl., vandenvietė	0	0	0	7,5	0,5	657	<0,05	<0,8	19,4	108	33		2,89	<1,7	6,59		
Klovainių mstl., vartotojas	0		0	7,5	0,3	661											
Pamūšio k. (Klovainių sen.) vandenvietė	0	0	0	7,6	0,5	692	0,18	<0,8	13,1	148	31		82,3	41	17		
Pamūšio k. (Klovainių sen.) vartotojas	0		0	7,4	0,3	693											
Petrašiūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,2	661	<0,05	<0,8	19,8	118	31		9,32	42	1,14		
Petrašiūnų k. vartotojas	0		0	7,5	0,4	660											
Sosdvario k. vandenvietė	0	0	0	7,5	13	961	0,49			294			2480		30,5		
Balsių k. vandenvietė	0	0	0	7,6	0,5	655	<0,05	<0,8	21,3	117	31		24,1	42	1,74		
Balsių k. vartotojas	0		0	7,6	0,5	653											
Vaišvydžių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,6	902	0,22			270				112	19,7		
Rozalimo mstl., vandenvietė	0	0	0	7,1	0,6	904	<0,05	2,2	26	178	42		42	32	22,2		
Rozalimo mstl., vartotojas	0		0	7,2	0,6	897											
Žvirblonių k. vandenvietė	0	0	0	7,3	0,4	784	<0,05	1,9	6,4	181	28		151	33	11,5		
Žvirblonių k. vartotojas	0		0	7,2	0,5	783											
Plaučiškių k. vandenvietė	0	0	0	7,3	0,3	753	<0,05	1,7	10,8	131	30		9,09	<1,7	8,97		
Plaučiškių k.vartotojas	0		0	7,3	0,4	720											
Šukionių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,3	744	0,09	2,4	5,6	128	37		81,4	31	14,3		
Šukionių k. vartotojas	0		0	7,3	0,3	758											
Šukionių k. mokykla	0	0	0	7,4	115	741	0,45						11490		169		

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Toksiniai (cheminiai) rodikliai																										
																Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiacikliai aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Nitritas, mg/l	Nitratas, mg/l	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, mg/l	(As) Arsenas, mg/l	(Sb) Stibis, mg/l	(Cd) Kadmis, mg/l	(Cr) Chromas, mg/l	Švinas, mg/l	Nikelis, mg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas,µg/l	Tetrachloretenas ir trichloretenas,µg/l	Haloformų suma,µg/l	Benzo(a)pirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma,µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras,µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas,µg/l	Kiti pesticidai,µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Pakruojo vandenvietė	<0,08	<1,2	0,24	0,25	<4,0	0,035	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“																											
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“																											
Linkuvos m. vandenvietė	<0,08	<1,2	0,27	0,28	<4,0	0,01	<6,0	<2,8	<1,5	0,42	<0,42	<2,4	2,35	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Linkuvos m. darželis																											
Klovainių mstl., vandenvietė	<0,08	<1,2	0,24	0,29	<4,0	0,025	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Klovainių mstl., vartotojas																											
Pamūšio k. (Klovainių sen.) vandenvietė	<0,08	<1,2	0,25	0,31	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	2,72	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Pamūšio k. (Klovainių sen.) vartotojas																											
Petrašiūnų k. vandenvietė	<0,08	<1,2	0,21	0,27	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	2,33	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Petrašiūnų k. vartotojas																											
Sosdvario k. vandenvietė	<0,08	<1,2						<2,8																			
Balsių k. vandenvietė	<0,08	<1,2	0,26	0,25	<4,0	0,018	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	2,42	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Balsių k. vartotojas																											
Vaišvydžių k. vandenvietė	<0,08	<1,2						<2,8																			
Rozalimo mstl., vandenvietė	<0,08	2,20	0,41	0,15	<4,0	0,005	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Rozalimo mstl., vartotojas																											
Žvirblonių k. vandenvietė	<0,08	2,20	0,4	0,12	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	1,1	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Žvirblonių k. vartotojas																											
Plaučiškių k. vandenvietė	<0,08	2,00	0,43	0,13	<4,0	0,032	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	0,92	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Plaučiškių k.vartotojas																											
Šukionių k. vandenvietė	<0,08	1,30	0,46	0,16	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	4,59	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Šukionių k. vartotojas																											
Šukionių k. mokykla	<0,08	<1,2						<2,8																			

Lygumų mstl., vandenvietė	0	0	0	7,4	0,3	724	<0,05	1,9	4,5	114	25		<1,61	36	<0,5			<0,08	1,70	0,42	0,13	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	0,44	<0,42	<2,4	3,92	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Lygumų mstl., mokykla	0		0	7,4	12,7	720																																						
Degučių k. vandenvietė	0	0	0	7,2	0,3	681	<0,05	2	4,8	80,8	30		<1,61	33	<0,5			<0,08	1,70	0,47	0,15	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	0,63	<0,42	<2,4	2,9	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Degučių k. vartotojas	0		0	7,3	0,4	709																																						
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) vandenvietė	0	0	0	7,4	0,5	707	<0,05	1,2	5,5	96,4	12		21,1	13	2,17			<0,08	1,20	0,55	0,22	<4,0	0,01	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) vartotojas	0		0	7,4	0,4	710																																						
Stačiūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,6	630	<0,05	1,1	3,2	82,3	24		171	47	<0,5			<0,08	<1,2	0,24	0,08	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	0,54	<0,42	<2,4	5,46	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Stačiūnų k. vartotojas	0		0	7,4	43	631							19625																															
Degėsių k. vandenvietė	0	0	0	7,6	0,3	564	<0,05	<0,8	18,4	64,9	26	2	<1,61	30	<0,5	<0,1	<0,8	<0,08	<1,2	0,33	0,3	<4,0	0,007	<6,0	<2,8	<1,5	0,61	<0,42	<2,4	3,67	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Degėsių k. vartotojas	0		0	7,6	0,3	560																																						
Gedučių k. vandenvietė	0	0	0	7,9	29,1	534	0,16						2666		30,8			<0,08	<1,2						<2,8																			
Linksmučių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	3	778	0,47	2,2	5,7	151	31		3036	37	4,28			<0,08	<1,2	0,48	0,15	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	0,58	<0,42	<2,4	4,71	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Linksmučių k. vartotjas	0		0	7,4	2	779																																						
Mikniūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,5	1196	<0,05	<0,8	24,4	467	41		6,02	14	17,3			<0,08	1,20	0,83	0,47	<4,0	0,002	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Mikniūnų k. vartotojas	0		0	7,4	0,5	1196																																						
Draudelių k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,7	1138	<0,05	<0,8	22,2	400	39		8,46	21	19,9			<0,08	1,50	0,71	0,39	<4,0	0,006	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	0,79	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Draudelių k. vartotojas	0		0	7,5	0,3	1107																																						
Pašvitinio mstl., vandenvietė	0	0	0	7,6	0,3	727	<0,05	<0,8	24,2	172	32		5,22	10	<0,5			<0,08	<1,2	0,16	0,18	<4,0	0,014	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	0,81	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Pašvitinio mstl., pagrindinė mokykla	0		0	7,6	0,4	728																																						
Žeimelio mstl, vandenvietė	0	0	0	7,7	0,4	1060	<0,05	<0,8	16,5	432	22		8,04	55	6,87			<0,08	<1,2	0,19	0,14	<4,0	0,004	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	2,96	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Žeimelio mstl, darželis	0		0	7,6	0,5	1163																																						
Guostagalio k. vandenvietė	0	0	0	7,6	0,6	565	<0,05	2,7	5,7	24,9	42		87,7	31	10,6			<0,08	2,00	0,71	0,2	<4,0	0,006	<6,0	<2,8	<1,5	0,44	<0,42	<2,4	3,3	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Guostagalio k. vartotojas	0		0	7,6	0,6	562																																						
Grikpėdžių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,8	910	<0,05	3,1	5,2	243	32		8,03	36	3,29			<0,08	1,30	0,76	0,24	<4,0	0,007	<6,0	<2,8	<1,5	0,63	<0,42	<2,4	3,3	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Grikpėdžių k. vartotojas	0		0	7,4	0,6	910																																						
Medikonių k. vandenvietė	0	0	0	7,3	0,4	831	<0,05	2,3	5,8	178	37		46,3	35	8,73			<0,08	2,00	0,4	0,15	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	2,26	<0,42	<2,4	<0,56	0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Medikonių k. parduotuvė	0		0	7,2	0,4	816																																						
Titonių k. vandenvietė	0	0	0	7,6	19,3	602	0,18	<0,8	13,1	84,6	30	2	1717	44	33,9	<0,1	2,4	<0,08	<1,2	0,27	0,31	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	2,92	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Titonių k. vartotojas	0		0	7,6	21,8	603																																						
Šikšnių k. vandenvietė	0	0	0	7,5	1,20	746	0,54			83,3			1236		57,9										<2,8																			

Langelio spalva " " nurodo, kad analitė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius "0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje "neaptikta".