

2021 m. į Pakruojo nuotekų valymo įrenginius atitekėjo ir buvo išvalyta 371,781 tūkst. kub. m nuotekų.

Pasiekti nuotekų išvalymo rodikliai:

- BDS₇ – 8,13 mg/l (leistina koncentracija 25 mg/l)
- pagal skendinčias medžiagas – 7,84 mg/l,
- pagal bendrąjį azotą – 15,41 mg/l,
- pagal bendrąjį fosforą – 0,93 mg/l (leistina koncentracija 6,7 mg/l)

2021 m. į Linkuvos nuotekų valymo įrenginius atitekėjo ir buvo išvalyta 125,144 tūkst. kub. m nuotekų.

Pasiekti nuotekų išvalymo rodikliai:

- BDS₇ – 7,22 mg/l (leistina koncentracija 12 mg/l)
- pagal bendrąjį azotą – 6,95 mg/l (leistina koncentracija 20 mg/l)
- pagal bendrąjį fosforą – 1,32 mg/l (leistina koncentracija 2,0 mg/l)

Pakruojo rajono gyvenviečių valymo įrenginių nuotekų kokybė 2021 m.

Eil. Nr.	Valymo įrenginių pavadinimas	Leistina BDS₇ vidutinė metinė koncentracija po biologinio valymo mg/l	Nustatyta BDS₇ vidutinė metinė koncentracija po biologinio valymo mg/l
1.	Klovainiai	23	10,60
2.	Rozalimas	23	9,53
3.	Plaučiškiai	23	15,70
4.	Žvirbloniai	23	11,11
5.	Petrašiūnai	23	6,40
6.	Guostagalis	23	7,91
7.	Žeimelis	23	6,83

Teršalų koncentracijos pateiktos išvestu metiniu vidurkiu. Pakruojo miesto nuotekų valymo įrenginiuose nuotekų kontrolė vykdoma 1 kartą per mėnesį. Pakruojo rajono gyvenviečių valymo įrenginiuose nuotekų kontrolė vykdoma 1 kartą ketvirtyje.