GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI
2016 M. VIDUTINĖS VERTĖS

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiologiniai: Koliforminės bakterijos sk. 100 ml	Žarninės lazdelės (*E.coli*) sk. 100 ml	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formaziną)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4^+)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Kalis, mg/l	Bendroji geležis, µg/l	Aliuminis, µg/l	Manganas, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6.5 - 9.5	4	2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6.5 - 9.5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50
Pakruojo vandenvietė (po nugeležinimo)			0						25,9				30				3,03
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“	0	0		7,63	0,51	678	0,02								8		
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“	0	0		7,6	0,43	685	<0,03								33,3		
Pakruojo m. „Atžalyno“ gimnazija	0	0		7,63	8,83	713	0,18								497		
Linkuvos m. gimnazija	0	0	0	7,75	1,4	598	<0,03		19,3				30,7		176		5,52
Klovainių mstl., mokykla	0	0	0	7,65	0,83	573	<0,03		20,4				28,1		16,5		2,96
Pamūšio k. (Klovainių sen.) UAB „Žygrugė“ parduotuvė	0	0	0	7,7	0,4	543	0,08		17,8				30,1		40		1,75
Petrašiūnų k. vaikų darželis	0	0	0	7,65	0,39	594	<0,03		21,5				25		19		3,94
Sosdvario k. vandenvietė	0	0	0	7,8	35,8	724	0,46		17,3				37,2		3116		41,9
Balsių k. pagrindė mokykla	0	0	0	7,5	18,2	585	0,22		23				28,8		1007		32,2
Vaišvydžių k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,75	568	0,15		29,1				29,2		47		17
Rozalimo mstl., gręžinys			0						34,1				28,7				31,3
Rozalimo mstl., darželis	0	0		7,3	36,73	813	0,58								2670		
Žvirblonių k. darželis	0	0	0	7,35	0,91	695	<0,03		7,3				23,6		32		11,4
Plaučiškių k. UAB „KANRUGĖ“ parduotuvė	0	0	0	7,3	0,83	675	<0,03		11,8				27		41		1,9
Šukionių k. UAB „Žygrugė“ parduotuvė	10	0	0	7,3	0,2	815	0,46		7,2				33,6		<39		122
Šukionių k. mokykla	0	0	0	7,3	80,65	568	0,43		6,7				30,3		6472		96,9

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Radono tūrinis aktyvumas Bq/l	Tričio tūrinis aktyvumas Bq/l	Visuminis alfa aktyvumas Bq/l	Visuminis beta aktyvumas Bq/l	Visuminis beta aktyvumas Bq/l	Toksiniai: Nitritas, mg/l (pagal NO_2^-)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3^-)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb)Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	100	100	0,1	1,0	1,0	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	100	100	0,1	1,0	1,0	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10
Pakruojo vandenvietė (po nugeležinimo)	1,1	<1,9	0,046	0,14	0,46															
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“																				
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“																				
Pakruojo m. „Atžalyno“ gimnazija																				
Linkuvos m. gimnazija																				
Klovainių mstl., mokykla																				
Pamūšio k. (Klovainių sen.) UAB „Žygrugė“ parduotuvė																				
Petrašiūnų k. vaikų darželis																				
Sosdvario k. vandenvietė																				
Balsių k. pagrindė mokykla																				
Vaišvydžių k. vandenvietė																				
Rozalimo mstl., gręžinys	7,7	2,6	0,013	0,074	0,26															
Rozalimo mstl., darželis																				
Žvirblonių k. darželis						0,03	<7,8	0,51	0,151	<4	<0,01	<6	<2,8	<1,2	0,37	<0,42	<2,4	0,98	<0,01	<2,9
Plaučiškių k. UAB „KANRUGĖ“ parduotuvė																				
Šukionių k. UAB „Žygrugė“ parduotuvė																				
Šukionių k. mokykla																				

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Halogeniniai angliavandeniliai: 1,2-dichloretanas, µg/l	Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l	Haloformų suma, µg/l	Daugiac. aromatiniai ir aromat.angliavand.: Benzpirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma, µg/l	Benzenas, µg/l	Pesticidai: Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas, µg/l	Kiti pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Pakruojo vandenvietė (po nugeležinimo)												
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“												
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“												
Pakruojo m. „Atžalyno“ gimnazija												
Linkuvos m. gimnazija												
Klovainių mstl., mokykla												
Pamūšio k. (Klovainių sen.) UAB „Žygrugė“ parduotuvė												
Petrašiūnų k. vaikų darželis												
Sosdvario k. vandenvietė												
Balsių k. pagrindė mokykla												
Vaišvydžių k. vandenvietė												
Rozalimo mstl., gręžinys												
Rozalimo mstl., darželis												
Žvirblonių k. darželis	<0,7	<1,35	nerasta	<0,007	<0,053	<0,25	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,046	nerasta
Plaučiškių k. UAB „KANRUGĖ“ parduotuvė												
Šukionių k. UAB „Žygrugė“ parduotuvė												
Šukionių k. mokykla												

Lygumų mstl., mokykla	0	0	0	7,7	54,18	764	0,16						201		6953		6,91																											<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,046	nerasta
Degučių k. A. Ramulionio IĮ parduotuvė	0	0	0	7,35	0,6	598	0,03		6,4				27,9		<17		0,8	2,3	<1,8	0,016	0,035	0,21	<0,02	<7,8	0,57	0,035	<4	0,021	<6	<2,8	<1,5	0,4	<0,42	<2,4	0,79	<0,025	<2,9	<0,7	<1,6	nerasta	<0,007	<0,065	<0,25	<0,008	<0,009	<0,009	<0,02	<0,046	nerasta
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) vandenvietė	0	0	0	7,5	0,93	663	0,05		6,9				8,59		22		3,26																																
Stačiūnų k. mokykla	0	0	0	7,35	15,33	557	0,28		<6				20,8		1536		13,5	17,3	2,6	0,016	0,055	0,18	<0,02	<7,8	<0,49	<0,008	<4	0,005	<6	<2,8	<1,5	1,38	<0,42	<2,4	0,97	<0,025	<2,9	<0,7	1,35	nerasta	<0,007	<0,065	<0,25	<0,008	<0,009	<0,009	<0,02	<0,046	nerasta
Degesių k. mokykla	0	0	0	7,8	0,51	438	<0,03		19,3				31,4		<17		2,13																																
Gedučių k. vandenvietė	22	0	0	8,2	32,8	407	0,13		21,1				23,9		2579		47,5																																
Linksmučių k. gyventojas	0	0	0	7,35	4,18	681	0,46		6,8				26,1		457		21,1																																
Mikniūnų k. vandenvietė	4,5	0	0	7,4	17,18	1057	0,36		25,3				42,5		1603		32,1																																
Draudelių k. gyventojas	0	0	0	7,45	54,88	975	0,44		22,8				38,2		4129		36,6																																
Pašvitinio mstl., vid.. mokykla	0	0	0	7,5	3,7	823	<0,03		25				30,7		319		6,48																																
Iš Žeimelio mstl, darželio	0	0	0	7,55	0,52	990	<0,03		15,2				21,6		14,5		6,23																																
Guostagalio k. seniūnija	0	0	0	7,6	1,78	540	0,6		6,8				33,1		730		22,3																																
Grikpėdžių k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,54	801	0,03		<6				28,6		20		4,23																																
Medikonių k. Žalgirio ŽŪB administracinis pastatas	0	0	0	7,3	25,1	607	0,51		7				31,7		2292		37																																

* - neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius "0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio ribinis mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje "neišauga".

Skaičius "0" nurodo, kad haloformų sumos rezultatas - "nerasta".