UAB „Pakruojo vandentiekis“ GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI
2020 M. VIDUTINĖS VERTĖS

Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta	Mikrobiniai rodikliai		Indikatoriniai rodikliai																	Toksiniai (cheminiai) rodikliai																										
																		Parametrai																	Halogeniniai angliavandeniliai			Daugiacikliai aromatiniai ir aromat.angliavand.			Pesticidai					
	Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml	Žarniniai enterokokai sk. 100 ml	Koliforminės bakterijos sk. 100 ml	Vandenilio jonų koncentracija pH vnt.	Drumstumas, DV (pagal formaziną)	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20°C	Amonis, mg/l (pagal NH_4^+)	Permanganato indeksas, mg/l O_2	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Kalcis, mg/l	Magnis, mg/l	Natris, mg/l	Spalva, mg/l Pt	Bendroji geležis, µg/l	Aliuminis, µg/l	Manganas, µg/l	Indikacinė dozė, mSv	Tritis, Bq/l	Nitritas, mg/l (pagal NO_2)	Nitratas, mg/l (pagal NO_3)	Fluoridas, mg/l	Boras, mg/l	Bromatas, µg/l	Varis, mg/l	Cianidai, µg/l	(As) Arsenas, µg/l	(Sb) Stibis, µg/l	(Cd) Kadmis, µg/l	(Cr) Chromas, µg/l	Švinas, µg/l	Nikelis, µg/l	Gyvsidabris, µg/l	Selenas, µg/l	1,2-dichloretanas, µg/l	Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l	Haloformų suma, µg/l	Benzo(a)pirenas, µg/l	Daugiacik.aromat. angliavand.suma, µg/l	Benzenas, µg/l	Aldrinas, µg/l	Heptachloras, µg/l	Dieldrinas, µg/l	Heptachlorepoksidas, µg/l	Kiti pesticidai, µg/l	Pesticidų suma, µg/l
Lietuvos HN 24:2020 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"	0	0	0	6,5 - 9,5	4	2500	0,50	5,0	250	250			200	30	200	200	50	0,10	100	0,5	50	1,5	1,0	10	2,0	50	10	5,0	5,0	50	25	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės"	0	0	0	6,5 - 9,5		2500	0,5	5,0	250	250			200		200	200	50	0,10	100	0,5	50	1,5	1,0		2,0	50	10	5,0	5,0	50	10	20	1,0	10	3,0	10	100	0,010	0,10	1,0	0,030	0,030	0,030	0,030	0,10	0,50
Pakruojo vandenvietė			0	7,7		693	<0,05	2,9	28	142	77	35	28		21	49	<0,5			<0,08	<1,2	0,24	0,18	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	2,89	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,022	<0,056
Pagrindinė mokykla „Žemyna“	0		0	7,6	0,3	693									25																															
Pakruojo vaikų darželis „Saulutė“	0		0	7,7	0,3	405									23																															
Pakruojo vaikų darželis „Vyturėlis“	0		0	7,7	0,2	697									27																															
Linkuvos m. darželis	0	0	0	7,6	1,3	645									135												<2,8																			
Linkuvos m. vandenvietė				7,3		729	<0,02	2,4	22	142	73	34	32							<0,2	<1,0	0,22	0,28					<1,0																		
Klovainių mstl., vartotojas	0	0	0	7,5	0,4	667	<0,05								26		1,8	<0,1	<0,8	<0,08	<1,2	0,31	0,31	<4,0	<0,004	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	1,25	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Pamūšio k. (Klovainių sen.) vartotojas	0	0	0	7,6	0,2	701	<0,05			150					13,6		<0,5	<0,1	1,5								<2,8														<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Petrašiūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,6	0,2	670	<0,05								10		<0,5										<2,8																			
Sosdvario k. vandenvietė	0	0	0	7,3	18,8	963	0,19			293					74		9,1																													
Balsių k. vandenvietė	0	0	0	7,6	0,3	663	<0,05			128					35		3,6	<0,10	<0,8								2,98																			
Balsių k. vartotojas	0		0	7,6	0,8	663									56																															
Vaišvydžių k. vandenvietė	0	0	0	7,6	0,4	730	0,18			159					76,8		12,9																													
Rozalimo mstl., vandenvietė	0	0	0	7,3	0,3	890	<0,05			194					53		24										<1,0																			
Rozalimo mstl., vartotojas	0		0	7,3	0,3	887									29		8																													
Žvirblonių k. darželis	0	0	0	7,2	0,4	793	<0,05			173					57		4,52	<0,1	2,5								<1,0																			
Plaučiškių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,5	764	<0,05								32		4,78										<2,8																			
Plaučiškių k.vartotojas	0		0	7,3	0,3	764									21,3																															
Šukionių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,2	756	0,39			131					34		23	<0,1	1,2	<0,08	<1,2	0,45	0,1	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	0,32	<0,42	<2,4	2,32	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,022	<0,056
Šukionių k. mokykla	0	0	0	7,5	114	751									11725																															

Lygumų mstl., vandenvietė	0	0	0	7,4	0,3	719	<0,05								32		8,1										<2,8																			
Lygumų mstl., mokykla	0		0	7,5	44,3	718	<0,05								4718		60,4																													
Degučių k. vartotojas	0	0	0	7,3	0,5	675	<0,05								35		<0,5	<0,1	<0,8								<2,8																			
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) vandenvietė	0	0	0	7,3	0,3	712	<0,05			99,6					45		2,13										<2,8																			
Stačiūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,8	624	0,33							6	85		15																													
Stačiūnų k. vartotojas	0	0	0	7,4	9	626	0,29								1262		12	<0,1	5,8								<2,8																			
Degėsių k. vandenvietė	0	0	0	7,5	0,2	573	<0,05								10,2		<0,5										<1,0																			
Gedučių k. vandenvietė	0	0	0	7,8	24,6	543	0,17								2662		48,7																													
Linksmučių k. vandenvietė		0					0,47								552		17,9										<2,8																			
Linksmučių k. gyventojas	0		0	7,4	3,8	773									580																															
Mikniūnų k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,3	1195	<0,05			194					26		20										<1,0																			
Mikniūnų k. gyventojas	0		0		2,1	1200									128																															
Draudelių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,2	1108	<0,05			432					16		17										<1,0																			
Draudelių k. gyventojas	0		0	7,4	6	1010									397																															
Pašvitinio mstl., pagrindinė mokykla	0	0	0	7,5	0,4	741	<0,05			190					37		3,07			<0,08	<1,2	0,22	0,24	<4,0	<0,001	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10		<0,007	<0,013	<0,25	<0,02	<0,024	<0,02	<0,03	<0,056	<0,056
Žeimelio mstl, darželis	0	0	0	7,5	0,75	1061	<0,05			451					74,1		3,86	<0,10	<0,8								<2,8																			
Guostagalio k. vandenvietė	0	0	0	7,6	0,4	572	0,07								74		18										<1,0																			
Guostagalio k. parduotuvė	0		0	7,5	0,4	571									69																															
Grikpėdžių k. vandenvietė	0	0	0	7,4	0,2	923	<0,05			315					24,8		1,98	<0,10	2,4								<2,8																			
Medikonių k. gręžinys	0	0	0	7,4	0,30	809	<0,05		6,5				38		35	27	22	<0,1	0,9	<0,08	2,1	0,49	0,18	<4,0	0,003	<6,0	<2,8	<1,5	<0,2	<0,42	<2,4	<0,56	<0,025	<2,9	<1,0	<10	<4,9	<0,007	<0,013	<0,25						
Medikonių k. parduotuvė	0		0	7,3	0,20	808									30																															
Titonių k. vandenvietė	0			7,6	10,20	609	0,2		13,5	90			30		875	<10	23					0,27	0,24		<1		<2,8	<1	<0,3	<1	<1	<2	<0,1	<1												

Langelio spalva "   " nurodo, kad analitė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai".

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Skaičius "0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio ribinis mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje "neišaugo".