

**UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“
CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ
„BENDROVĖS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ DINGUS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMUI
NUOTEKŲ SIURBLINĖJE NR. 3, MAŠIOTO G., PAKRUOJO M.“
ATASKAITA**

2025 m. gruodžio 8 d.
Pakruojis

I. ĮVADAS

1. Pratybų tema - „Bendrovės darbuotojų veiksmai dingus elektros energijos tiekimui nuotekų siurblinėje Nr. 3, Mašiotų g., Pakruojo m.”.
2. Pratybų tikslas – įvertinti ir tobulinti atsakingų darbuotojų sugebėjimus analizuoti ir vertinti susidariusią situaciją, priimti sprendimus organizuojant darbą esant ekstremaliajai situacijai.
3. Pratybų uždaviniai:
 - atsakingų asmenų veiksmai sutrikus elektros energijos tiekimui;
 - informacijos perdavimas atsakingiems darbuotojams, direktoriui.
4. Pratybų dalyviai: bendrovės darbuotojai, budintis dispečeris, inžinierius–energetikas, vandentvarkos ūkio meistras, du šaltkalviai-remontininkai.
5. Pratybų laikas – 2025 m. lapkričio 14 d. 10.00 – 11.30 val.
6. Pratybų situacija: 2025 m. lapkričio 14 d. apie 10 val. dingo elektros energijos tiekimas siurblinėje Nr. 3, Mašiotų g., Pakruojo m. ir dėl to sutriko nuotekų perpumpavimas. Jei per 2 valandas nebus likviduotas elektros tiekimo sutrikimas, nuotekos pateks į aplinką.

II. PRATYBŲ EIGA

Situacija	Veiksmai	Dalyviai
Nuotekų siurblinėje dingus elektros energijos tiekimas	Dispečeris išgirdo aliarminį signalą ir kompiuterio monitoriuje pasirodė pranešimas apie elektros energijos tiekimo sutrikimą nuotekų siurblinėje	Budintis dispečeris
	Dispečeris telefonu informuoja ESO apie pastebėtą elektros tiekimo sutrikimą	
	Informuojamas inžinierius-energetikas ir vandentvarkos ūkio meistras (telefonu)	
Veiksmai ir informacijos perdavimas	Inžinierius – energetikas gavęs informaciją iš budinčio dispečerio, kad ESO neturi informacijos apie gedimą, vyksta į nuotekų siurblinę	Inžinierius – energetikas
	Patikrinęs nuotekų siurblinėje gedimus, nustato, kad gedimo nepavyks greitai likviduoti ir atstatyti elektros tiekimo siurblinėje	
	Informuojamas direktorius (telefonu)	
	Dispečeriui pranešama, kad reikalingas dyzelinis elektros generatorius	

	Dispečeris informuoja vandentvarkos ūkio meistrą dėl dyzelinio generatoriaus nutempimo iš Pakruojo m. vandenvietės teritorijos į nuotekų siurblinę	Dispečeris, vandentvarkos ūkio meistras, inžinierius-energetikas, du šaltkalviai remontininkai
	Vandentvarkos ūkio meistras organizuoja dyzelinio elektros generatoriaus nutempimą. Nurodo dviems šaltkalviams remontinimams pristatyti generatorių į nuotekų siurblinę	
	Inžinierius-energetikas prijungia generatorių prie siurblinės elektros maitinimo sistemos	
	Inžinierius-energetikas pašalina elektros tiekimo gedimą siurblinėje ir informuoja dispečerį ir direktorių	

III. PRATYBŲ VERTINIMAS

Pratybų vertintojų pastabos, pasiūlymai:

Civilinės saugos pratyboms „Bendrovės darbuotojų veiksmai dingus elektros energijos tiekimui nuotekų siurblinėje Nr. 3, Mašiotų g., Pakruojo m.“ pasiruošta gerai.

Pratybose dalyvavę bendrovės darbuotojai atsakingai atliko veiksmus:

- operatyviai budintis dispečeris pastebėjo elektros tiekimo gedimą,
- operatyviai perduota informacija atsakingiems darbuotojams,
- gerai organizuotas dyzelinio elektros generatoriaus pristatymas ir pajungimas,

Bendras pratybų įvertinimas – pratybos vertinamos gerai.

Parengė direktoriaus pavaduotoja Laima Bernotienė
2025-12-08